



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 3-50/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад №235»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 3-50 от «25» июня 2020 года заместителя главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №235», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 45 «А».

Дата и время проведения проверки:

13.07.2020 с 12 ч. 10 мин. по 13 ч. 30 мин. Продолжительность 01 ч. 20 мин.

27.07.2020 с 12 ч. 10 мин. по 12 ч. 40 мин. Продолжительность 00 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 01 час 50 минут.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор Кировского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Лаврущенко Александр Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №235» Язвинской Зоей Михайловной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты не проведено испытание пожарных лестниц.	п. 24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (далее – ППР 390)	05.04.2021	
2.	На объекте защиты не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода.	п. 55 ППР 390	05.04.2021	
3.	На объекте защиты руководителем организации не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	п. 57 ППР 390	05.04.2021	
4.	На объекте защиты отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей.	п. 62 ППР 390	05.04.2021	
5.	На объекте защиты лестничный марш западной части здания оборудован перилами высотой менее 1,2м.	ч. 1 ст. 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ №123); п.4.3.4 СП 1.13130.2009	05.04.2021	
6.	На объекте защиты под лестничным маршем со второго этажа допускается хранение различных горючих материалов.	п. 23 «К» ППР 390	05.04.2021	
7.	На объекте защиты помещения различного класса функциональной пожарной опасности в подвале не отделены друг от друга противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов.	ч. 1,2 ст. 88 ФЗ №123	05.04.2021	
8.	На объекте защиты в подвале допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией.	п. 42 В ППР 390	05.04.2021	

9.	На объекте защиты в помещении цокольного этажа, в местах пересечения противопожарных стен инженерными коммуникациями, образованные отверстия не заделаны негорючими материалами.	п. 22 ППР 390	05.04.2021	
----	--	---------------	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города
Ростова-на-Дону по пожарному надзору –
Старший инспектор Кировского ОНДиПР
отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону
капитан внутренней службы
Лаврущенко Александр Александрович

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №235» Язвинская Зоя Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» _____ 2020 г.

(подпись)