

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«30» ноября 2021 г.

учётный № проверки 61210061000201299568



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132,  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Ростов-на-Дону, 344018  
E-mail: gpn\_rnd@mail.ru

Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85  
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1-544/1**

вручается: МДОУ города Ростова-на-Дону «Детский Сад № 235»,  
расположенному по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 45 «А»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича № 1-544 от «29» октября 2021 года  
в период с «17» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.

Государственным инспектором города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Шишкуновой Алиной Александровной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой, присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» Язвинская Зоя Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации с ежегодным проведением испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР № 1479);	04.07.2022	
2.	на объекте защиты в нарушение требования нормативных документов по пожарной безопасности п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 и п. 6.16 СП 118.13330.2012 не предусмотрены ограждения лестничного марша высотой не менее 1,2 м с просветами вертикальных элементов не более 0,1 м.	ч. 4 ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ №123)	04.07.2022	
3.	на объекте защиты руководителем организации не обеспечено наличие на всех противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР № 1479	04.07.2022	
4.	на объекте защиты в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует регламент технического обслуживания эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.	п. 54 ППР № 1479	04.07.2022	
5.	на объекте защиты на участках путей эвакуации для декоративной отделки стен допускается применение горючего материала (сертификат соответствия не представлен).	ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123; п. 25 ППР 1479	04.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отделения НД и ПР по Кировскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы А.А. Шишкунова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Предписание на \_\_\_ стр. для исполнения получил:

*Давыдович Сергей Владимирович*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)



«30» 4 2021 г.

(подпись)